



Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie  
handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie



## **Standpunt OK-classificering cosmetische ingrepen** vs 16 oktober 2017

Opgesteld door NVEPC/NVPC vs 14 oktober 2016, nu aangevuld met een definitie voor POK.  
Geautoriseerd door de Algemene Ledenvergadering NVPC op 4 november 2017

De indeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen de besturen NVPC en NVEPC en gebaseerd op de methodologie zoals omschreven in Richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1, Werkgroep Infectie Preventie (WIP) november 2014

### **OK Klasse 1**

#### **Prestatieniveau 1**

Borstprothesen  
Borstlift met prothese

### **OK Klasse 1**

#### **Ten minste prestatieniveau 2**

Borstverkleining /borstlift zonder prothese  
Voorhoofdslift  
Facelift en necklift  
Lipofilling groot borsten, billen, gezicht  
Rhinoplastiek  
Abdominoplastiek  
Dijlift  
Armlift

### **Klasse 2 (hepafilter boxen H14)**

Lipofilling touch up < 50 ml  
Liposuctie > 500ml  
Laser liposuctie

### **POK\* (IGZ sterke voorkeur luchtbehandeling)**

Ooglidcorrectie boven  
Ooglidcorrectie onder/ midface  
Schaamlipcorrectie  
Liposuctie <500 ml  
Benigne tumoren

### **Behandeltkamer (IGZ voorkeur luchtbehandeling)**

Botox  
Filler  
Laser

\* Definitie Poliklinische OperatieKamer POK

Ruimte bestemd voor lokale (kleine) chirurgische ingrepen met luchtbehandeling en bij voorkeur een HEPA filter.